


Sorø Fjernvarme A/S

Fjernvarmedeklaration 2025


Data fra 2025

Energi brugt per leveret varme: 0,68


Vedvarende energi



Rangering - CO₂ udledning



Brændselsfordeling i procent (100% i alt)



Miljødekларation

Emissioner til luft	Fjernvarme pr. GJ		Fjernvarme pr. kWh	
CO ₂ (Kuldioxid - drivhusgas)	10,9	kg/GJ	39,1	g/kWh
CH ₄ (Metan - drivhusgas)	23,5	g/GJ	84,6	mg/kWh
N ₂ O (Lattergas - drivhusgas)	0,6	g/GJ	2,2	mg/kWh
Drivhusgasser i alt (CO ₂ -ækvivalenter)	11,7	kg/GJ	42,1	g/kWh
SO ₂ (Svovldioxid)	1,1	g/GJ	4,0	mg/kWh
NO _x (Kvælstofilter)	46,4	g/GJ	167,0	mg/kWh
CO (Kulilte)	45,3	g/GJ	163,1	mg/kWh
NMVOC (Uforbrændte kulbrinter)	6,7	g/GJ	24,1	mg/kWh
Partikler (TSP)	0,7	g/GJ	2,5	mg/kWh

Kontaktoplysninger

Sorø Fjernvarme A/S
CVR: 39170523
Ved Fjorden 20 | 4700 Næstved
+45 55 75 08 00 | cca@affaldplus.dk

Fjernvarmedeklarationen har til formål at sikre fjernvarmeselskabets efterlevelse af 'Bekendtgørelse om energivirksomheder og bygningsejeres oplysningsforpligtelser overfor slutkunder om energiforbrug og fakturering m.v.'. Ved eventuelle kraftvarmeanlæg er 200% varmevirkningsgradsmetoden anvendt jf. branchestandarden. Fjernvarmedeklarationen er udarbejdet af Dansk Fjernvarmes Handelsselskab a.m.b.a.